



בלמים



העורך	פיקוד
מיגון	מחלקת
ומיגון	ענף
והפיתוח	מדור
0366-3080	טלפון:
0366-3050	פקס:
4028	סימוכין:
התשע"ב	ח'
2012	1

מהנדסי מחוזות

פקע"ר/מיגון/הנדסה/רע"ן הנדסה ומיגון (נכנסת)

פקע"ר/מיגון/ענף הנדסה/רמ"ד הנדסת מיגון

פקע"ר/יועמ"ש

שלום רב !

הנדון: היתר לסימון תו-תקן של חברת ר' אייל מערכות

1. אבקש לעדכנכם כי יש מוצר חדש העומד בת"י 4570 למערכות אוורור וסינון, וכי ניתן יתר לסמנו בתוית תו-תקן.
2. שם המוצר הינו INST36 והוא משווק ע"י חברת ר' אייל מערכות בע"מ.
3. המוצר, המתאים למרחב דירתי, מאושר להתקנה רק כאשר הוא מסומן בתוית תו-תקן.

העתקים:

מת"י - מר אביהו לוי

מת"י - מר דניאל זקש

חברת ר' אייל - מר דן רבין

בברכה,

בני ברוש, מחקר
רמ"ד

סא"ל
ופיתוח



מפקדת מחלקת ענף הנדסת המיגון	פיקוד העורף	127
מדור הנדסת המיגון והחילוץ	ההנדסה	והמיגון
טלפון	מטכ"לי:	0366-3328
טלפון	אזרחי:	08-9783328
פקס:		0366-3052
סימוכין:	הנחיות	3983 -
י"ז	בטבת	התשע"ב
12	בינואר	2012

מהנדסי מחוזות

פקע"ר/מיגון/רמ"ח מיגון
פקע"ר/מיגון/הנדסה/רמ"ד מו"פ
פקע"ר/מיגון/ענף הנדסה/רמ"ד הנדסת מיגון

הנדון : הנחיית ענף מס' 29 - שינוי מדיניות בדיקה בעקבות פרסום תקנים חדשים - תקרות תותבות, שרותים כימיים ומערכות אוורור וסינון

1. בעקבות פרסום תקנים חדשים, ברצוננו לשנות ולחדד את המדיניות בדבר ביצוע ביקורת לקראת איכלוס המבנה:
 - א. במרחבים מוגנים שבהם מותקנים **שרותים כימיים**, יש לדרוש הצגת אישור בתוקף לדגם המותקן.
 - ב. מערכות אוורור וסינון הדירתיים ומערכות הסינון הדירתיים נדרשות להיות בעלות תו תקן. בעת הביקורת, יש לוודא שתו התקן מוטבע או מותקן על המערכת או על הארון שלה ואין לדרוש ביצוע בדיקת התקנה אלא במקרים חריגים שבהם קיים חשש למרמה – החלטה זו הינה בסמכות של מהנדס המחוז. הנחיה זו לא מתייחסת למערכות אוורור וסינון שמותקנות בממ"קים, ממ"מים ומקלטים.
 - ג. במרחבים מוגנים שבהם מותקנות **תקרות תותבות**, יש לדרוש בדיקת מעבדה מוסמכת למאושרת להתקנת התקרה בהתאם לדרישות ת"י 5103.
2. הנחיה זו תפורסם באתר האינטרנט של פיקוד העורף ותחולק לכל מעוניין ע"י מהנדסי המחוזות.
3. תוקף הנחיה זו החל מתאריך ה-17/01/12 ועד בכלל.

ב ב ר כ ה ,

צחי זרקו, סא"ל
רע"ן ענף הנדסה ומיגון

בלמ"ס

היתר מספר 60624 לסמן מצרך בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953
מעניק בזה ל:

ר. אייל מערכות בע"מ
עפולה

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:
מערכות לאורור ולסינון של אוויר במקלטים:
תכן, התקנה ותחזוקה

- דגמים: 1. התקנת מערכת סינון מדגם "רקיע 6"
2. התקנת מערכת סינון מדגם "שחק 6"

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4570 חלק 4
מהדורה ספטמבר 2011

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2016


אלי שטיין
המנהל הכללי

1/ 1/2016

תל-אביב